

Ufficio Tecnico

Georg Fischer S.p.A.
Via E. Villorosi, 2/4
20864 Agrate Brianza (MB)
Italia
Telefono +39 02 92 186.1
Telefax +39 02 92 186 247
it.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/it

Agrate Brianza, 01/01/2020

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL FORNITORE (secondo la ISO/IEC 17050-1)

ALUPEX® GASystem

Nome del rilasciante: Georg Fischer S.p.A.

Indirizzo del rilasciante: via E. Villorosi 2/4, 20864 Agrate Brianza (MB)

Oggetto della dichiarazione: tubi e raccordi ALUPEX® GASystem

L'oggetto della dichiarazione sopra descritto è conforme ai requisiti dei seguenti documenti:

Documento n°	Titolo	Edizione/Data di emissione
IIP N° 1901 / 2017	Sistemi i tubazioni multistrato metallo-plastici per il trasporto di combustibili gassosi per impianti interni (UNI 11344)	24-11-2017
UNI 11344	Sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici e raccordi per il trasporto di combustibili gassosi per impianti interni	10-12-2009
Aria propanata	L'idoneità del sistema ALUPEX® GASystem al trasporto di aria propanata è specificata nella norma UNI/TS 11343. Essendo l'aria propanata un gas appartenente alla II famiglia, di conseguenza i materiali utilizzabili per gli impianti a metano e GPL possono essere usati anche con questa miscela.	

Georg Fischer Spa

Davide Chiaramonte
Managing Director

Mirko Zito
Product Manager